



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Кировской области  
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

05.02.2021

№ 0004

При проведении плановой выездной проверки в отношении **Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения "Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №13 г.Кирова"** (сокращенное наименование – КОГОБУ ШОВЗ № 13 г.Кирова), ИНН 4348028789, ОГРН 1024301341415, расположенного по адресу: 610020, г.Киров, ул.Розы Люксембург, 40, и рассмотрении представленных документов: акта проверки от 05.02.2021 №0798, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Привести внутреннюю отделку стен и потолка помещения учебного кабинета №312 с целью обеспечения проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с требованиями п.2.5.3., п.2.11.2., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Срок исполнения –30.08.2023

2. Обеспечить исправность оконных конструкций в учебном кабинете №312 (1 окно), кабинете №313 для занятий с социальным педагогом (2 окна), кабинете №314 для занятий с психологом (1 окно), рекреации 3-го этажа (4 окна), на лестничных клетках между вторым и третьим этажами (2 витражных окна) с целью обеспечения возможности проведения проветривания помещений в любое время года и чистку оконных стекол по мере их загрязнения; обеспечить остекление окон из цельного стекла в указанных помещениях (кроме кабинета №312) в соответствии с требованиями п.2.7.2., п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения –30.08.2023

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения "Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №13 г.Кирова", законный представитель – Вольхина Светлана Николаевна, директор КОГОБУ ШОВЗ № 13 г.Кирова

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в срок до **30.08.2023**, по адресу: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45.

В случае не представления информации, юридическое лицо будет привлечено к мерам административного воздействия в соответствии ст. 19.7. КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)».

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора



  
Е.В.Рубцова

Копию настоящего предписания получил: « 05 » февраля 2021 г.

  
(должностное лицо)

(подпись)

  
(Ф.И.О)